



Sett. 3

# Regione Calabria

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - LAVORI PUBBLICI - POLITICA DELLA CASA  
 - F.R.P. - A.B.R. - RISORSE IDRICHE - CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE  
**SETTORE 2** - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO OPERE PUBBLICHE  
 AMMINISTRAZIONE, NORME SISMICHE, ASSISTENZA APQ, DIFESA DEL SUOLO  
**SERVIZIO 9** - VIGILANZA E CONTROLLO OO.PP. - SISMICO - SUPPORTO  
 TECNICO PROTEZIONE CIVILE - PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Prot. n. 365843

Allegati 1

Se trasmessa via fax, sostituisce l'atto originale ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 82/2005.

Raccomandata A/R



Vibo Valentia, 05 NOV. 2012

Amministrazione Comunale  
 Settore 3 - Governo del Territorio  
 Arch. Giuseppina Eulilli  
 Piazza Martiri d'Ungheria  
 89900 VIBO VALENTIA

**OGGETTO:** Ampliamento e realizzazione di un nuovo capannone , sistemazione aree esterne e coperture presso la Casa cantoniera Colamazza ubicata lungo la SS 18, km.440+740 di Vibo Valentia, in variante al P.R.G.. Conferenza dei servizi del 09.11.2012.

Con riferimento alla conferenza dei servizi di cui in oggetto, convocata per il 09/11/2012, si comunica che questo ufficio è impossibilitato a partecipare a causa di impegni precedentemente assunti.

Si evidenzia che gli elaborati trasmessi, peraltro solo su supporto informatico, sono insufficienti per l'espressione del parere ex art. 13 L.64/74, da parte di questo servizio, in quanto si riferiscono esclusivamente al progetto dell'intervento da realizzare e non contengono gli studi geologici.

Per quanto sopra è necessario che codesta amministrazione comunale, trasmetta gli elaborati progettuali previsti dalle normative vigenti in materia ( L.64/74 , DPR 380/01, L.U.R. 19/02), con particolare riferimento al "Contenuto minimo dello studio geologico per la redazione dei Piani Attuativi Unitari", di cui si allega copia.

Si richiede infine di trasmettere , unitamente alla documentazione di cui sopra , la relazione istruttoria preliminare (redatta dall'amministrazione comunale).

Gli elaborati progettuali dovranno essere trasmessi allo scrivente in duplice copia su supporto cartaceo a colori, nonché una copia su supporto informatico.

Distinti saluti.

Il Funzionario  
 Geom. Francesco Pezzo



Il Dirigente  
 Ing. Francesco Costantino

Es. 19 NOV. 2012